



PRESTANDEDEKLARATION FS-SP2004-01

Produkttypens unika identifieringskod:	Art. Nr. 100930
Produktnamn:	Fire Putty
Avsedd användning/avsedda användningar:	Brandkitt för genomföringstätningar
Tillverkare:	FireSeal AB Esbogatan 14 SE-164 74 Kista SWEDEN
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:	System 1
Europeiskt bedömningsdokument:	EAD 350454-00-1104
Europeisk teknisk bedömning:	ETA 20/0331
Tekniskt bedömningsorgan:	UL Int. (UK) Ltd., anmält organ nr. 0843
EC Certifikat	

Angiven Prestanda:

Väsentlig egenskap	Angiven Prestanda	Harmoniserad Teknisk Specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	Klass F	EN 13501-1
Brandmotstånd	EI 45/ 60/ EI 90/ EI 120	EN 13501-2 Se ETA-20/0331 Annex A
Emission av farliga ämnen	Kategori IA1 Produkt med direkt kontakt med inomhusluft	Försäkran av tillverkaren & EN 16516
Hållbarhet och brukbarhet	Y ₂	EAD 350454-00-1104, Clause 2.2.9
Övrigt (Other)	NPD	-

NPD = No Performance Determined = Ingen Prestanda Fastställd

Länk till det elektroniska exemplaret av prestandadeklarationen samt installationsanvisning	https://fireseal.se/produkt/fire-putty-brandkitt/
---	---



Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

För brandmotstånd, installation och konfiguration, se ETA 20/0331 daterad 18/05/2020

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Kista, 2020-04-21

.....

Anders Wigant
Produktchef

